

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1879/PCBN-ĐĐ

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2025

V/v trả lời kiến nghị doanh nghiệp
theo Thông báo Kết luận số 314/TB-
UBND ngày 22/6/2025

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ thông báo số 166/TB-UBND ngày 23/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại tháo gỡ, trả lời các kiến nghị, vướng mắc với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ văn bản số 2600/STC-ĐKKD&QLDN ngày 24/9/2025 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh về việc tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị doanh nghiệp theo Thông báo Kết luận số 314/TB-UBND ngày 22/6/2025;

Trong nội dung thông báo kết luận số 314/TB-UBND ngày 22/6/2025, Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam có nội dung kiến nghị “Công ty điện lực Bắc Giang nghiên cứu có giải pháp hạn chế tối đa sự cố về điện ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp”.

Sau khi xem xét tình hình vận hành lưới điện khu vực cấp điện Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam trong thời gian vừa qua, Công ty Điện lực Bắc Ninh trả lời kiến nghị như sau:

- Trước ngày 25/5/2025, Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam được cấp điện từ đường dây 22kV lộ 477 E7.7 (Trạm 110kV Đình Trám). Trạm 110kV Đình Trám được xây dựng để cấp điện cho KCN Đình Trám và phụ tải sinh hoạt của nhân dân Phường Nénh, Phường Việt Yên, Phường Tự Lạn, Phường Vân Hà (Thị xã Việt Yên cũ). Do bán kính cấp điện lớn, xác suất xảy ra sự cố cao, khi sự cố một trong các đường dây trung áp của Trạm 110kV Đình Trám sẽ gây dao động điện áp ảnh hưởng tới các khách hàng KCN Đình Trám.

- Bên cạnh các giải pháp tổng thể chung của Công ty để giảm sự cố đảm bảo cấp điện cho các khách hàng. Sau khi đóng điện MBA T2 Trạm 110kV Việt Hàn (E7.28), Công ty Điện lực Bắc Ninh đã đầu tư xây dựng đường dây 22kV mới lộ 472E7.28 để cấp điện cho toàn bộ khách hàng đang nhận điện từ đường dây 477E7.7 (trong đó có Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam) và đã đóng điện vận hành ngày 25/5/2025. Qua theo dõi vận hành sau thời gian trên, khách hàng đã cấp điện ổn định hơn.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- KT, KD;
- KVVYBN;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Minh Hải